


ATA - REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE PONTAL DO PARANÁ

Reuniram-se, aos 27 dias do mês de fevereiro de 2019 para reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Pontal do Paraná, às 14h30 na sala de reuniões da Prefeitura de Pontal do Paraná no balneário Praia de Leste, os Sras. e Sras. Jaime Luiz Cousseau, Secretário Municipal de Desenvolvimento e Presidente deste conselho, José Juvanete Pereira representando a Câmara Municipal, Lafaete Jacomel representando o segmento das entidades de ensino superior com atuação no município, Gilberto Espinosa representando as entidades representativas das atividades comerciais do município, Luciana G. Costa representando o Departamento de Turismo da secretaria Municipal de Desenvolvimento, Daniel A. de Lima representando a Sociedade civil organizada, Gilberto Kersele representando a ADETUR Litoral, , Fernanda Mossanik da Silva representando a AMPP e como convidado o sr. Roberto Stelmacki Junior e o sr. Ercio Weschenfelder, tendo como pauta: Assinatura da ata da última reunião - Leitura e aprovação dos documentos solicitados para protocolo, - Apresentação do relatório pela Comissão de vistoria/ Terminal de Embarque - Assuntos Gerais. O presidente abriu a reunião dando as boas-vindas a todos. Em seguida, deu-se a leitura da ata. A sra. Fernanda solicitou a inclusão de um questionamento feito por ela. Os demais conselheiros aprovaram a ata. Na sequência deu-se a leitura dos documentos que serão encaminhados para o gabinete do prefeito e para o fiscal das obras do terminal de embarque. Após algumas observações, os documentos foram aprovados. Dando continuidade, o sr. Gilberto Kersele apresentou o relatório de vistoria realizado no terminal aquaviário em Pontal do Sul, por comissão designada por este conselho. O relatório apontou algumas irregularidades e solicitou que sejam tomadas as medidas cabíveis para a solução dos problemas (relatório anexo). Decidiu-se que o relatório deverá ser enviado ao fiscal do contrato, através de protocolo. Dando sequência à pauta, a sra. Luciana falou sobre a campanha de marketing turístico e colocou em votação o slogan e os segmentos a serem explorados no material. O slogan escolhido foi "Pontal, a sua praia" mantendo "energize-se " para ecoturismo "Aventure-se" para o náutico para " Inspire-se" para Sol e Praia. Quanto aos temas, as segmentações foram aprovadas com algumas alterações, conforme segue: Ecoturismo - Caminhadas na Natureza - Estrada Ecológica do Guaraguaçu / Café Caiçara Sol e Mar Balneabilidade Faixa de areia e Temperatura da água nascer do sol Prainha em Pontal do Sul (Canto das Pedras), Náutico: Pesca esportiva Pesca artesanal, Terminal de embarque, Navegação de lazer Surf e esportes Náuticos Rio Guaraguaçu e proximidade com a Ilha do Mel. Vencida a pauta, em assuntos gerais abordou-se a questão da regulamentação das atividades de para motor e sugeriu-se que fosse acionada a Federação Estadual de para motor para intervir a favor. O sr. Jaime falou sobre a competência da prefeitura na delimitação dos espaços e que, para a próxima temporada deverá haver uma definição, inclusive da delimitação das raias para atividades aquáticas. O sr. Gilberto Kersele sugeriu que isto se desse antes do feriado de sete de setembro. O sr. Jaime falou que haverá capacitação para que a guarda atue na fiscalização do canal. Na sequência o sr. Jaime apresentou o projeto para a terceira etapa de reformas no terminal (catracas e sala de embarque.). Todos os conselheiros aprovaram. A sr. Fernanda sugeriu a instalação de totens no terminal e locais estratégicos para a compra das passagens. O sr. Jaime disse que está será uma próxima etapa. O sr. Gilberto Espinosa e o sr. Daniel, solicitaram que seja apresentada a arrecadação da temporada 2019 da linha regular e taxis náuticos. O Sr. Jaime se comprometeu apresentar assim que fosse realizado o fechamento do mês de março. Em seguida, fazendo uso da palavra o sr. Juvanete relatou a atividade da draga

no Rio Guaraguaçu e solicitou que sejam averiguadas as licenças e realizada fiscalização pelos órgãos competentes. O sr. Jaime se comprometeu a averiguar a situação. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião.

Roberto Jacom
By:



~~Jaime~~
Jaime


Conselho Municipal de Turismo de Pontal do Paraná – COMTUR

Relatório de Vistoria – Terminal de Embarque

Data: 14 de março de 2019

Conselheiros Presentes:

Daniel, Fátima, Gilberto e Plínio.

Trapiche



Os serviços realizados já apresentam desgastes, apesar do pouco tempo de uso. Observamos, também, rachaduras em alguns pontos do trapiche.


Foi notada, ainda, a falta de iluminação.

Recomendação da comissão:

Análise do trabalho realizado com a proposta licitada/aprovada, especialmente a descrição e qualidade dos materiais empregados. Também, se o que estava previsto foi executado em sua plenitude.

[Handwritten signatures in blue ink]

Cobertura da Área de Passagens



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.





No trabalho realizado alguns itens chamam a atenção:


1. Ausência do nome do engenheiro responsável pela obra, e a respectiva inscrição no CREA-PR, no material afixado;
2. A qualidade dos materiais empregados, especialmente o madeiramento.
3. Madeiramento torto, com a utilização de tábuas que aparentemente buscaram disfarçar o problema;
4. A qualidade dos acabamentos realizados: utilização de pequenos pedaços de madeira para suportar as estruturas maiores, madeiramento sem o encaixe correto para cobertura, pontas de arame aparentes na amarração das telhas.

Aqui também recomendamos seja realizada análise rigorosa pela área responsável, confrontando o que estava previsto na licitação da obra, com o material empregado.

Handwritten notes in blue ink, including a circled 'C', a signature, and various scribbles.



Banheiros



Itens observados:

1. Falta de lâmpada no banheiro masculino;
2. Acabamento na colocação de revestimento cerâmico no banheiro masculino;
3. Manchas no banheiro masculino, que podem apontar vazamentos/infiltrações de água nas paredes;
4. Rampas de acesso para PNE nos banheiros masculino e feminino. Aqui recomendamos a elaboração de laudo que ateste que as mesmas estão em conformidade com as normas que regem a colocação de rampas para PNE.

Por fim, recomendamos a suspensão do pagamento de quaisquer valores devidos até que os pontos aqui levantados sejam completamente elucidados pelas áreas responsáveis.

É o parecer da comissão.

[Handwritten signatures and initials]